

от 09.10.2024

№ МР7-КирЭ/10-03/ 4850

на № 2761-01-20

от 07.10.2024

Главе администрации *Заборова*
Даровского района *Резанов А.Г.*
Елькину О.Ю.

Ген. директор
С.В. Соколов
admdaro@yandex.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Олег Юрьевич!

Администрация Даровского района
Дата 10.10.2024
№ 01-22-4670

На Ваш запрос № 2761-01-20 от 07.10.2024 сообщаем следующее.

Процедура технологического присоединения регламентируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее по тексту – Правила).


Для заключения договора на технологическое присоединение к электрическим сетям заявителю необходимо направить в сетевую организацию, к электрической сети которой планируется присоединение, заявку на технологическое присоединение, которая в обязательном порядке должна содержать сведения, предусмотренные Правилами.

В соответствии с Правилами стоимость технологического присоединения определяется в на момент подачи заявки исходя из параметров энергопринимающих устройств, указанных в заявке и мероприятий, необходимых для технологического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям с соблюдением допустимых параметров работы оборудования филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго», а также обеспечения качества электроэнергии в точках присоединения с использованием тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Решением Правления Региональной службы по тарифам Кировской области, действующим на момент подачи заявки.

Возможность технологического присоединения объектов на земельном участке с кадастровым номером 43:08:310260:3197 к электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» в настоящее время имеется (ПС 110 кВ Даровское резерв мощности для технологического присоединения 2,39

МВт). При этом расстояние от существующих электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» до указанного земельного участка по прямой составляет 2 км и потребует строительство протяженных ЛЭП стоимость строительства которых в соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, включается в плату за технологическое присоединение.

Заместитель директора
по реализации услуг



А.В. Вепрев

Плюснин Н.В.
(8332) 69-12-07